

Demoversion win-klimaX
© 2016 MEZ-TECHNIK

MEZ-TECHNIK GmbH
Bierwiesenstrasse 7
D-72770 Reutlingen
T +49 (7072) 60098-0
info@mez-technik.de
www.mez-technik.de



Statistik

Datum: 30.05.2017

Seite: 1 / 1

Auftrags-Nr.: 17000791	Best.-Nr.:	Komm.-Nr.:	Sachbearbeiter: Hartmut Abe	Liefertermin: 30.05.2017
Kd-Nr.: 123456	Kunde: Luftikus Luftkanal GmbH	Projekt: Baustelle 123	Abruf: Speisesaal EG	
Norm: Mitteldruck (M)-750/ +2000Pa	Material: Verzinkt	Druckstufe: Mitteldruck	Dichtheitsklasse: Dichtheitsklasse B	Abrechnung: DIN 18 379

Kantenlänge in mm	Kanäle		Formteile				ReRu		Gesamt	
	Kanäle (L>900)		Kanalteile (L<=900)		Formteile		Rund/Eckig			
	Anz	qmKa	Anz	qmFo	Anz	qmFo	Anz	qmFo	Anz	qm
<= 500	4	6,60			1	1,00			5	7,60
<= 1000	16	43,73	4	5,70	9	15,85			29	65,28
<= 1500										
<= 2000										
> 2000										
Summe:	20	50,33	4	5,70	10	16,85			34	72,88

Kanäle mit L=1500: 15 Stück 40,50 qm